

Dipartimento di Sanità Pubblica  
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)


Spett.le Città Metropolitana di Bologna  
Area Sviluppo delle Infrastrutture

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO:** Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei Lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA PER IL POLO DINAMICO, VIA ZACCONI, BOLOGNA" -CUP C31B21003240001-Intervento a Valere sul Fondo PNRR- RICHIESTA INTEGRAZIONI AUSL (pratica Avelco 300/2022)

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta in data 18/10/2022 al ns protocollo PG0115485 relativa al progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di costruzione di nuova palestra per il polo Dinamico ubicata in via Zacconi – Bologna, esaminata la documentazione depositata e consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo:( <https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/31LOBi6xV1p5Cgp> ) al fine della valutazione dei requisiti igienico sanitari si rilevano le seguenti osservazioni e integrazioni:

1. Non è presente un percorso differenziato sporco/pulito di accesso alla palestra e agli spogliatoi al fine di evitare di ripercorrere, con le scarpe utilizzate per l'attività sportiva, lo stesso tratto di corridoio percorso in entrata con le scarpe sporche o bagnate, specie nei periodi di pioggia e neve. Al fine di superare la criticità rilevata deve essere previsto o un disimpegno separato per l'accesso alla palestra o, in alternativa, una zona ricavata in prossimità dell'ingresso dall'esterno in cui sia prevista un armadio per il cambio scarpe.
2. Il servizio igienico per portatori di disabilità dovrà essere dimensionato in modo da contenere anche la doccia a filo pavimento e gli spazi di accostamento previsti dalla norma DM 236/89 nonché un locale spogliatoio dedicato; in alternativa al locale spogliatoio il wc disabili dovrà essere dimensionato in modo da garantire gli spazi per l'attività di spogliatoio.
3. Deve essere previsto un locale/zona di primo soccorso in cui far sostare chi dovesse presentare malori o infortuni.
4. Deve essere individuato un locale/spazio per i prodotti pulizie in cui sia presente anche un adeguato ricambio d'aria o griglie di ventilazione.
5. Deve essere indicata in pianta la superficie degli spogliatoi al netto di docce e locali wc, al fine di verificare la massima capienza specie in caso di utilizzo da parte di società sportive esterne così come previsto dall'art.226 del Regolamento di Igiene del comune di Bologna
6. Devono essere specificati e garantiti i ricambi d'aria orari per categoria di destinazione d'uso e indice di affollamento, i parametri termoisometrici di temperatura, umidità e velocità dell'aria



necessari per il benessere e il confort degli occupanti al fine di evitare fenomeni di condensa e muffe, in particolare negli ambienti con sviluppo di vapore (es. docce, zone soggette a notevole affollamento etc...)


Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

**Anna Ciavarella**  
(per il Direttore Dott.ssa Patrizia Maurizi)

Responsabile procedimento:  
Anna Ciavarella

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 64067 del 25/10/2022 09:12:29



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0117878  
DATA: 24/10/2022  
OGGETTO: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei Lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA PER IL POLO DINAMICO, VIA ZACCONI, BOLOGNA" - CUP C31B21003240001-Intervento a Valere sul Fondo PNRR- RICHIESTA INTEGRAZIONI AUSL (pratica Avelco 300/2022)

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Ciavarella

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-04]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0117878_2022_Lettera_firmata.pdf:	Ciavarella Anna	6B3395ADFBBFAC9E43B897FB19CECE8 2054F4DA910FC919EA855B12001E20263



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Si trasmette la nota riportata con oggetto: Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei Lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA PER IL POLO DINAMICO, VIA ZACCONI, BOLOGNA" -CUP C31B21003240001-Intervento a Valere sul Fondo PNRR-RICHIESTA INTEGRAZIONI AUSL (pratica Avelco 300/2022).<br/>La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di Bologna.<br/><br/><br/>Cordiali saluti.<br/><br/><br/>Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Il ricevente se diverso dal destinatario, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 s.m.i e Regolamento UE 679/2016) ed è pertanto rigorosamente vietata e come tale verrà perseguita anche penalmente. Se non siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darcene comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal Vostro sistema. Grazie per la collaborazione.